

1. Шурф №1 и вскрытие пола подвала.

Отрывка шурфа №1 происходила в помещении подвала 015 в осях Г/12, размеры шурфа 1,25x2 м. Глубина заложения фундамента определена по результатам вскрытия и составляет для наружной стены 0,4 м от уровня пола, для внутренней стены 0,87 м от уровня пола. Ширина подошвы ленточного сборного фундамента под наружную стену 1,4 м; ширина ленточного монолитного железобетонного фундамента под внутреннюю стену 0,25 м. Результаты обмера фундамента представлены на л. 55, приложение 1.

Состав пола:

- цементно-песчаная стяжка 50 мм;
- пенополистирол 50 мм;
- уплотненный щебнем грунт.



Общий вид шурфа №1

					31-01-469-505/2018-ТЗК	Лист
Изм	Лист	№ докум.		Дата		95